



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области
в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2 _____ п.Бабынино ул.Молодежная 23 « 16 » 02 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Новичихиной Ириной Викторовной – начальником ТО
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида и приоритетным осуществлением физического развития «Незабудка», находящегося по адресу: 249200 Калужская область Бабынинский район п.Воротынский ул. 50 лет победы д.13

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлено следующее нарушение обязательных требований:

1) в нарушение п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 - в спальнях помещениях 8 групп детского сада отсутствуют наматрасники из расчета не менее 2-х комплектов на 1 ребенка;

2) в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 – окна не всех помещений детского сада, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками;

3) в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 – на пищеблоке система вытяжной вентиляции над центральной плитой находится в неисправном состоянии

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Окна помещений детского сада, открываемые в весенний, летний и осенний

периоды, оборудовать москитными сетками.

2. В спальные помещения для 8 групп детского сада приобрести матрасники, из расчета не менее 2-х комплектов на 1 ребенка.
3. Систему вытяжной вентиляции на пищеблоке над центральной плитой привести в исправное состояние.

Срок исполнения предписания: до 01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Незабудка», расположенное по адресу: 249200 Калужская область Бабынинский район п.Воротынский ул. 50 лет Победы д.13

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области по адресу: 249210 Калужская область Бабынинский район п.Бабынино ул.Молодежная д.23 тел./факс 8 48 448 2 13 56

Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Новичихина И.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » февраля 2024г.

(подпись)

Калинина С.Н.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: